



Tatabánya, 2018. február 23.
Iktatószám: EDV-3403-2/2018.
Üi.: Sólyom Gáborné

Partner Mérnöki Iroda Kft.
Tatabánya
Bárdos lakópark 2/C.
2800

Tárgy: Komárom, Újszállási út útfelújítás
E-közmű azonosító: 352586531

Hivatkozással a részünkre megküldött tervre, a tárggyal kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot adjuk.

A tervezett munka érinti az ÉDV Zrt. üzemeltetésében lévő **ivóvízhálózatot**.

- A részűs és árkos kivitelezést úgy kell kiépíteni, hogy a DN 315 ivóvízvezeték teljes nyomvonalán biztosítani kell a 110 cm földtakarást.
- A tervezett leágazások illetve behajtók esetén az ivóvíz vezeték a szilárd burkolat szélességében védelembe kell helyezni.

Általános előírások

A víziközművek nyomvonalától 2-2 méteren belül óvatos kézi földmunka végzést írunk elő. Keresztezéseknél és megközelítéseknél az MSZ 7487/2-80 és az MSZ 7487/3-80 számú közműrendezési szabványok és a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 4. számú mellékletének előírásait be kell tartani. A munkavégzés során a vezetékek állagmegóvásáról a kivitelezőnek gondoskodnia kell. A kivitelező köteles a vízi közmű hálózaton történt bármely rongálást/hibát azonnal jelezni az ÉDV Zrt. telefonszámán: 06-80/426-426. A vonatkozó előírások be nem tartásából eredő, a társaságunk által üzemeltetett létesítmény rongálás és szolgáltatás kiesés miatt keletkezett költségek a beruházót/kivitelezőt terhelik.

A kivitelezéshez a fentiek figyelembevételével hozzájárulunk.

Jelen nyilatkozatunk a kiállítás időpontjától számított fél évig érvényes.

Tisztelettel:


Dr. Nagy Zoltán
igazgatás vezető

Északdunántúli Vízmű
Zártkörűen Működő
Részvénytársaság 7.

1501
Tóth Mária
szolgáltatás-környezetvédelem
vezető

