

Tűzszakaszok

Gyártócsarnok-1

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
FC1	1225	KK	Igen	Igen	32000
FC2	8980	KK	Igen	Igen	32000
FC3	24844	KK	Igen	Igen	32000
FC4	3537	KK	Igen	Igen	32000
FC5	30080	KK	Igen	Igen	32000
FC6	20754	KK	Igen	Igen	32000
FC7	12152	KK	Igen	Igen	32000
FC8	3322	KK	Igen	Igen	32000
FC9	3586	KK	Igen	Igen	32000
FC10	2221	KK	Igen	Igen	32000
FC11	108	KK	Igen	Igen	32000
FC12	105	KK	Igen	Igen	32000
FC13	95	KK	Igen	Igen	32000
FC14	95	KK	Igen	Igen	32000
FC15	128	KK	Igen	Igen	32000
FC16	114	KK	Igen	Igen	32000
FC17	108	KK	Igen	Igen	32000
FC18	90	KK	Igen	Igen	32000
FC19	44	KK	Igen	Igen	32000
FC20	61	KK	Igen	Igen	32000
FC21	1348	KK	Igen	Igen	32000
FC22	118	KK	Igen	Igen	32000
FC23	1507	KK	Igen	Igen	32000
FC24	1338	KK	Igen	Igen	32000
FC25	1325	KK	Igen	Igen	32000
FC26	70	KK	Igen	Igen	32000
FC27	291	KK	Igen	Igen	32000
FC28	1108	KK	Igen	Igen	32000
FC29	480	KK	Igen	Igen	32000

MVR / Mech. gőz-kompressziós párologtató

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
MVR-1	2404,76	AK	Nem	Igen	15000

Kapcsolóállomás

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
ST-1	598	AK	Nem	Igen	15000

132 kV alállomás

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
SST-1	1088	KK	Nem	Igen	15000

Hulladéktároló

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
SWST-1	3406	KK	Nem	Igen	12000
SWST-2	1490	KK	Nem	Igen	15000

Tűzivíz tároló, szivattyúház

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
FW-1	649	AK	Nem	Igen	15000

Porta 1

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
GH-1	23,76	NAK	Nem	Igen	15000

Porta 2

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
GH-2	56,16	NAK	Nem	Igen	15000

Porta 3

ID	Terület [m ²]	Kockázati osztály	Beépített tűzoltó berendezés	Beépített tűzjelző berendezés	Max. méret az OTSZ szerint [m ²]
GH-3	23,76	NAK	Nem	Igen	15000