

Az Ady Endre utca (10-1-0 ág) nélkül a vízterhelés 833 l/sec, ha az Ady Endre utca vízelvezető rendszere is kiépül (csatlakozik) a vízterhelés 1403 l/sec-ra növekszik, ekkor épül meg a hordalékfogó és az utómeder ikresített része a 21. sz. rajz szerint.