

[illegible]

Acél védőcső
két féldarabból

védendő vezeték

$t_{\min} = 0,5\text{m}$

$t_k = 1,0\text{m}$

keresztező
vezeték

Védőbetonozás
B 140-30/KK
C10 (S54)

Kapcsolódás

cső féldarab

V

M=1:1

M10

L25×40×4

11 cm sima furat

20

Megjegyzés

tömítő szalag

10

20

20

20

10

5

5

min 1,5 Dk

Kinagyítás

– a védőcső a csővezeték megbontása nélkül elhelyezhető az üzemeltető felügyelete mellett

– a csővégek lezárása általában nem szükséges, de az üzemeltető elrendelheti a bitumenes kötélzárast a tartalékkeret terhére

– a beépítés előtt a fémfelületeket két rétegű BONOBIT-H védőmázolással kell ellátni

– a védőbetonozást agresszív talajvíz közelében S-54-es cementtel kell készíteni

– az Üzemeltető hozzájárulása esetén kábel védelemre is felhasználható

Kinagyítás

B – B m e t s z e t

